

Opatów, 2015-12-28.

SE. Ia- 4261/122 /15

Wójt Gminy Sadowie

URZĄD GMINY
w SADOWIE
Wpłynęło dn. 04.01.2016
Nr 10 zał. -

P.P. Wojtowicz
p. Z. Winkler

**Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dla Gminy Sadowie za 2015 rok**

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2015r.poz. 1412) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r poz.1989) po rozpatrzeniu ocen okresowych (wydawanych w ciągu roku) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie dokonał dla Gminy Sadowie oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2015rok

1. Wykaz producentów wody:

Producentem wody dla gminy Sadowie jest „Kuczyński” Firma Wielobranżowa Kazimierz Jacek Kuczyński w Baćkowicach nr 86, 27-552 Baćkowice

2. Produkcja wody:

Producent dostarcza do miejscowości w gminie Sadowie średnio 298 m³ wody /dobę

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Na terenie gminy Sadowie liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 4000 osób.

4. Jakość wody

Do badań laboratoryjnych w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie pobrali łącznie 5 próbek wody z wodociągu Wszechświęte-Sadowie funkcjonującego w gminie (5ch,5b). W większości pobrane w ramach nadzoru sanitarnego próbki wody odpowiadały wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989) Administrator urządzenia wykonał 9 badań próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej- zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2015rok. Przedkładając sprawozdania z wykonanych badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

Na terenie Gminy Sadowie w 2015r. nie stwierdzono przekroczenia oznaczanych parametrów mikrobiologicznych ani fizykochemicznych w wodzie dostarczanej mieszkańcom za pomocą wodociągu Wszechświęte-Sadowie .

6. Prowadzone postępowania administracyjne w stosunku do producentów wody i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Nie prowadzono w roku 2015 postępowania administracyjnego w sprawie jakości wody w wodociągu Wszechświęte - Sadowie.

Do przeprowadzenia niniejszej oceny obszarowej jakości wody wykorzystywano wyniki badania próbek wody pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producenta wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek w 2015r.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie stwierdza, że woda dostarczana odbiorcom w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sadowie w 2015r. odpowiadała warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz.1989).

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie
Teresa Krawczyk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sadowie
2. Ad/akta

MM